

# Fiche technique

## Chemin de câbles MKS-Magic® 110 FT

Référence: 6059183



St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	6059183
Typee	MKSM 150 FT
Désignation 1	Chemin de câbles MKSM
Désignation 2	perforé, avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	110x500x3050
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	447,442 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	13,1351 kg COe / 1 Mètre


# Fiche technique

## Chemin de câbles MKS-Magic® 110 FT

Référence: 6059183



### Dimensions



Longueur	3 050 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	500 mm
Cote L	380 mm
Cote x	396 mm
Cote y	462 mm

### Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Accessible	non
Maintien en fonction	non
Avec couvercle	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Section utile	548 cm <sup>2</sup>
Section utile	54800 mm <sup>2</sup>
Acier inoxydable, teint	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Atténuation magnétique du blindage avec couvercle	50 dB
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle	20 dB
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Longueur utile	3000 mm
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic

# Fiche technique


## Chemin de câbles MKS-Magic® 110 FT

Référence: 6059183



### Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1,5 m
Espacements utilisables entre supports max.	3 m
Distance entre supports 1,5m	1,8 kN/m
Distance entre supports 2,0m	1,3 kN/m
Distance entre supports 2,5m	0,92 kN/m
Distance entre supports 3,0m	0,65 kN/m



### Diagramme de charge du chemin de câbles MKSM 110

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
- 2 Portée en m
- 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
- 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement