

Fiche technique

Montant TP/console murale et de pendarde A2



Référence: 6364881

Montant / console TP à fixer sur les plafonds en béton horizontaux et aux murs. Si le profilé est fixé au plafond ou s'il est vissé contre la tête pour la renforcer, il convient pour des raisons de stabilité d'utiliser systématiquement l'entretoise de type DS 4.



A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

Données de base

Référence	6364881
Typee	TPSA 345 A2
Désignation 1	Console murale TP
Désignation 2	utilisée comme montant/console
Fabricant	OBO
Dimension	B345mm
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	59 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,9461 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Montant TP/console murale et de pendar A2



Référence: 6364881

Dimensions



Longueur	345 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	120 mm
Cote B	60 mm
Dimension H	120 mm
Cote L	345 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Console murale et sur montant
F en kN	0,55 kN
Maintien en fonction	non
pour largeur max.	300 mm
pour largeur min.	300
Acier inoxydable, teint	non

Charges




Diagramme de charge de la console TPSA

- Déflexion à la pointe de console avec charge autorisée
- Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme
- Courbe de charge avec longueurs de console en mm

Tableau de charges de la cheville avec console TP.

Fixation au mur

Cheville type	Charge maximale [kN]			
	Largeur de console [mm]			
BZ-U 8-30/95	145	195	245	345
BZ-U 10-30/110	1	0,8	0,7	0,5
	1,5	1	0,9	0,55

Charge max. F tot. = poids des câbles + chemin de câbles + console. Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d'utilisation dans du béton non fissuré. Les valeurs mentionnées concernent un béton de la classe de résistance C20/25. Les conditions de montage de l'agrément du DIBt (chevilles) doivent être respectées !